

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ					ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
20/9/24 0:00	112,57	83,70	28,86	0,00	1	1			1						0	1			1	1	1	1		35,66	33,73
20/9/24 1:00	106,69	78,61	28,08	0,00	1	1			1						0	1			1	1	1			34,04	31,95
20/9/24 2:00	103,33	73,47	29,86	0,00	1	1			1						0	1			1		1			35,40	30,94
20/9/24 3:00	100,26	71,06	29,20	0,00	1	1			1						0	1			1		1			32,24	30,02
20/9/24 4:00	99,67	70,13	29,54	0,00	1	1			1						0	1			1		1			33,14	29,85
20/9/24 5:00	103,98	74,95	29,03	0,00	1	1			1						0	1			1		1			36,55	31,13
20/9/24 6:00	112,35	85,31	27,03	0,00	1	1			1						0	1			1		1			36,03	33,56
20/9/24 7:00	125,77	100,76	23,34	1,67	1	1			1						10	1	1		1		1			37,63	37,64
20/9/24 8:00	139,73	113,19	22,44	4,10	1	1			1					1	11	1	1		1		1			41,86	41,88
20/9/24 9:00	151,90	112,83	27,67	11,39	1	1			1					1	12	1	1		1		1			44,13	40,63
20/9/24 10:00	156,99	114,18	28,85	13,97	1	1			1					1	12	1	1		1		1			42,59	39,23
20/9/24 11:00	156,79	107,19	30,95	18,66	1	1			1					1	7	1	1		1		1			40,69	32,19
20/9/24 12:00	155,48	103,87	31,55	20,05	1	1			1					1	0	1	1		1		1			46,35	40,39
20/9/24 13:00	158,15	107,34	31,30	19,51	1	1			1					1	0	1	1		1		1			48,55	48,54
20/9/24 14:00	155,90	102,02	34,94	18,95	1	1			1	1				9	1	1	1		1		1			48,55	48,25
20/9/24 15:00	149,32	94,01	38,15	17,15	1	1			1	1				6	1	1	1		1		1			48,55	46,55
20/9/24 16:00	147,56	97,19	36,39	13,98	1	1			1	1				6	1	1	1		1		1			48,55	45,96
20/9/24 17:00	149,82	102,08	38,90	8,84	1	1			1	1				6	1	1	1		1		1			48,55	46,67
20/9/24 18:00	151,21	111,72	37,96	1,54	1	1			1	1				13	1	1	1		1		1			48,55	47,11
20/9/24 19:00	155,63	120,21	35,41	0,00	1	1			1	1				12	1	1	1		1	1	1			48,55	48,23
20/9/24 20:00	151,96	116,70	35,26	0,00	1	1			1	1				11	1	1	1		1	1	1			48,48	47,31
20/9/24 21:00	140,36	106,85	33,51	0,00	1	1			1	1				5	1	1	1		1	1	1			48,42	43,91
20/9/24 22:00	127,45	95,40	32,05	0,00	1	1			1	1				0	1	1	1		1	1	1			48,55	39,87
20/9/24 23:00	121,78	91,71	30,06	0,00	1	1			1	1				0	1				1	1	1			48,55	36,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π 09:23-12:42 λόγω μεγάλης αστάθειας ανέμου