

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/9/24 0:00	113,12	82,35	30,77	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,55	33,92
21/9/24 1:00	107,76	77,61	30,15	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				48,55	32,26
21/9/24 2:00	103,84	75,94	27,90	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				48,38	31,12
21/9/24 3:00	101,78	73,46	28,32	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				47,60	30,44
21/9/24 4:00	100,86	71,14	29,71	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				44,51	30,22
21/9/24 5:00	103,88	73,16	30,71	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				41,87	31,13
21/9/24 6:00	111,00	79,75	31,24	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				43,93	33,33
21/9/24 7:00	122,49	92,56	28,63	1,29	1	1		1	1							0	1			1	1	1			47,58	36,73
21/9/24 8:00	135,99	99,68	29,78	6,53	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,43	40,68
21/9/24 9:00	148,94	108,05	28,16	12,72	1	1		1	1							5	1			1	1	1			48,29	44,72
21/9/24 10:00	154,66	110,18	27,75	16,73	1	1		1	1							5	1			1	1	1	1		48,14	46,31
21/9/24 11:00	155,55	109,28	27,22	19,05	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,43	46,66
21/9/24 12:00	157,34	110,37	26,86	20,11	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,40	47,16
21/9/24 13:00	161,39	111,43	29,44	20,53	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,52	48,31
21/9/24 14:00	159,07	103,26	36,75	19,06	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	47,71
21/9/24 15:00	155,20	97,80	40,27	17,13	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	46,51
21/9/24 16:00	153,87	100,10	40,15	13,63	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	46,17
21/9/24 17:00	154,82	105,01	41,66	8,15	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	46,46
21/9/24 18:00	155,36	114,26	39,70	1,41	1	1		1	1							4	1			1	1	1	1		48,55	46,60
21/9/24 19:00	159,81	120,44	39,36	0,00	1	1		1	1							8	1			1	1	1	1		48,55	47,84
21/9/24 20:00	155,21	113,01	42,20	0,00	1	1		1	1							8	1			1	1	1	1		48,55	46,57
21/9/24 21:00	145,12	104,55	40,57	0,00	1	1		1	1							2	1			1	1	1	1		46,82	42,03
21/9/24 22:00	132,65	99,92	32,73	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		34,63	33,12
21/9/24 23:00	120,60	90,95	29,65	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1		1		30,20	30,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση Α/Π 21:48-24:00 λόγω αστάθειας παραγωγής και έντονων ριπών