

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/9/24 0:00	111,42	83,80	27,61	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1		1		27,53	27,82
22/9/24 1:00	105,24	79,35	25,88	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				26,27	26,30
22/9/24 2:00	100,99	76,61	24,38	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				26,15	25,22
22/9/24 3:00	98,25	74,15	24,09	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				25,34	24,58
22/9/24 4:00	97,47	73,65	23,81	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				24,06	24,29
22/9/24 5:00	99,88	75,52	24,35	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				26,40	26,61
22/9/24 6:00	106,07	76,55	29,52	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				37,69	31,73
22/9/24 7:00	115,23	81,27	32,78	1,18	1	1		1	1							0	1			1	1				45,08	34,50
22/9/24 8:00	126,64	90,60	29,53	6,50	1	1		1	1							0	1			1	1				48,45	37,90
22/9/24 9:00	137,42	96,39	28,00	13,02	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,29	41,18
22/9/24 10:00	141,89	99,18	26,15	16,55	1	1		1	1							0	1			1	1	1			46,73	42,55
22/9/24 11:00	142,24	102,54	20,93	18,76	1	1		1	1							0	1			1	1	1			42,62	42,62
22/9/24 12:00	143,90	105,06	19,12	19,72	1	1		1	1				1			0	1			1	1	1			43,17	43,13
22/9/24 13:00	148,06	103,30	24,69	20,07	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		44,64	44,33
22/9/24 14:00	145,41	99,12	27,48	18,81	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		45,07	43,53
22/9/24 15:00	141,36	94,12	30,01	17,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		47,10	42,39
22/9/24 16:00	141,16	95,80	31,12	14,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		47,89	42,32
22/9/24 17:00	144,41	103,91	31,27	9,22	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,43	43,30
22/9/24 18:00	146,46	111,82	32,41	2,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	43,89
22/9/24 19:00	152,17	117,35	34,58	0,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	45,61
22/9/24 20:00	149,65	111,99	37,66	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	44,79
22/9/24 21:00	136,08	101,32	34,76	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,44	40,78
22/9/24 22:00	126,71	97,09	29,61	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,13	38,00
22/9/24 23:00	115,03	89,75	25,28	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		43,27	34,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Περικοπή Α/Π 00:00-05:40 λόγω έντονων ριπών ανέμου και αστάθειας παραγωγής