

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 20/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,01	2,56	0,45	0,00	1				1					0,99	0,99
	01:00	2,79	2,57	0,22	0,00	1				1					0,97	0,97
	02:00	2,62	2,20	0,42	0,00	1				1					0,91	0,91
	03:00	2,51	1,97	0,54	0,00	1				1					0,88	0,88
	04:00	2,54	1,90	0,63	0,01	1				1					0,89	0,89
	05:00	2,54	1,81	0,74	0,00	1				1					0,89	0,89
	06:00	2,64	1,91	0,74	0,00	1				1					0,93	0,93
	07:00	1,99	1,69	0,30	0,00	1					1				0,65	0,29
	08:00	3,25	2,44	0,80	0,00	1		1							0,98	0,98
	09:00	3,30	2,38	0,91	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,49	2,52	0,97	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,51	2,60	0,91	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,47	2,54	0,92	0,01	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,42	2,56	0,86	0,01	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,45	2,68	0,76	0,00	1					1				0,81	0,99
	15:00	3,24	2,50	0,73	0,01	1					1				0,74	0,99
	16:00	3,17	2,32	0,84	0,01	1					1				0,86	0,95
	17:00	3,38	2,38	0,98	0,02	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,60	2,61	0,97	0,02	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,96	2,97	0,97	0,02	1		1			1				0,99	0,99
20:00	4,10	3,19	0,89	0,01	1		1							0,99	0,99	
21:00	3,90	3,12	0,77	0,02	1		1							0,99	0,99	
22:00	3,57	2,68	0,87	0,02	1		1							0,99	0,99	
23:00	3,29	2,43	0,84	0,02	1					1				0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

1.Στις 7:30 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

2.Παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου το διάστημα από 14:16-16:19

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης