

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 21/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,02	2,21	0,80	0,02	1					1				0,99	0,99
	01:00	2,87	1,99	0,88	0,00	1				1					0,98	0,98
	02:00	2,68	1,79	0,89	0,00	1				1					0,94	0,94
	03:00	2,59	1,71	0,87	0,01	1									0,91	0,91
	04:00	2,50	1,66	0,81	0,02	1									0,88	0,87
	05:00	2,47	1,61	0,84	0,03	1									0,86	0,86
	06:00	2,57	1,66	0,89	0,03	1									0,90	0,90
	07:00	2,69	1,73	0,93	0,03	1									0,94	0,94
	08:00	2,98	1,98	0,98	0,03	1						1			0,98	0,98
	09:00	3,29	2,28	0,98	0,03	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,55	2,56	0,96	0,03	1					1	1			0,99	0,99
	11:00	3,54	2,60	0,91	0,03	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,67	2,69	0,96	0,03	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,76	2,76	0,98	0,03	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,69	2,89	0,78	0,02	1					1	1		1	0,99	0,99
	15:00	3,45	2,48	0,97	0,00	1		1						1	0,98	0,98
	16:00	3,41	2,43	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,52	2,54	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,69	2,71	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99
19:00	3,95	2,97	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99	
20:00	4,08	3,08	0,98	0,02	1		1							0,99	0,99	
21:00	3,81	2,82	0,97	0,02	1		1							0,99	0,99	
22:00	3,54	2,55	0,97	0,02	1		1							0,99	0,99	
23:00	3,18	2,19	0,96	0,02	1						1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης