

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 22/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,96	2,02	0,92	0,02	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,70	1,75	0,92	0,02	1									0,94	0,94
	02:00	2,57	1,65	0,89	0,02	1									0,90	0,90
	03:00	2,46	1,58	0,86	0,02	1									0,86	0,86
	04:00	2,39	1,64	0,73	0,02	1									0,83	0,84
	05:00	2,39	1,65	0,75	0,00	1									0,84	0,84
	06:00	2,46	1,60	0,86	0,00	1									0,86	0,86
	07:00	2,57	1,68	0,90	0,00	1									0,90	0,90
	08:00	2,83	1,86	0,97	0,00	1									0,98	0,97
	09:00	3,15	2,17	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,23	2,26	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,40	2,42	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,40	2,43	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,43	2,46	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,40	2,38	0,98	0,04	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,10	2,11	0,98	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,96	1,96	0,98	0,02	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,06	2,06	0,98	0,03	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,38	2,37	0,98	0,03	1						1			0,99	0,99
19:00	3,81	2,80	0,98	0,02	1			1						0,99	0,99	
20:00	3,84	2,84	0,98	0,03	1			1						0,99	0,99	
21:00	3,65	2,65	0,98	0,03	1			1						0,99	0,99	
22:00	3,37	2,38	0,96	0,02	1			1						0,99	0,99	
23:00	3,07	2,21	0,84	0,02	1			1						0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης