

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Τετάρτη 25/9/2024 | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) |
| Τετάρτη | 00:00 | 7,32 | 7,32 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 01:00 | 7,03 | 7,03 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 02:00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 03:00 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 04:00 | 6,58 | 6,58 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 05:00 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 06:00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 07:00 | 6,77 | 6,77 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 08:00 | 7,22 | 7,22 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 09:00 | 7,73 | 7,73 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 10:00 | 8,06 | 8,06 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 11:00 | 8,29 | 8,29 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 12:00 | 8,34 | 8,34 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 13:00 | 8,34 | 8,34 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 14:00 | 8,37 | 8,32 | 0,05 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 15:00 | 8,38 | 8,33 | 0,05 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 16:00 | 8,43 | 8,43 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 |
| | 17:00 | 8,62 | 8,62 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 |
| | 18:00 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 |
| | 19:00 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 |
| | 20:00 | 9,91 | 9,91 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 |
| | 21:00 | 9,42 | 9,42 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 |
| | 22:00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 |
| | 23:00 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 |
| <p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</p> | | | | | | | | | | |