

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,90	5,06	0,85	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,57	4,68	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	5,34	4,54	0,80	1	1			1	0,90	0,90
	03:00	5,24	4,41	0,83	1	1				0,94	0,94
	04:00	5,17	4,32	0,85	1	1				0,90	0,90
	05:00	5,24	4,37	0,87	1	1				0,92	0,92
	06:00	5,62	4,80	0,82	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,35	5,58	0,78	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,82	5,94	0,88	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,94	6,06	0,88	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,59	5,69	0,90	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,60	5,67	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,92	5,99	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,06	6,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,78	5,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,45	5,51	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,55	5,61	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,90	5,97	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,20	6,26	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,62	6,90	0,72	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,65	6,98	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,18	6,24	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,66	5,72	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,05	5,11	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 01:00 με 03:00 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω πυρκαγιάς στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης