

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|--------------|---|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,100 | | | | |
| Ρ | Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024 | | 00:00 | 5,23 | 4,74 | 0,49 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,81 | 0,81 | |
| | | 01:00 | 4,88 | 4,59 | 0,30 | | | | 1 | | | | | | | | 1,04 | 1,13 |
| | | 02:00 | 4,75 | 4,61 | 0,14 | | | | 1 | | | | | | | | 1,47 | 1,47 |
| | | 03:00 | 4,67 | 4,64 | 0,03 | | | | 1 | | | | | | | | 1,41 | 1,41 |
| | | 04:00 | 4,68 | 4,68 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | | 1,41 | 1,42 |
| | | 05:00 | 4,84 | 4,84 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | | 1,07 | 1,02 |
| | | 06:00 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1,17 | 1,18 |
| | | 07:00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1,81 | 1,83 |
| | | 08:00 | 6,53 | 6,53 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,57 | 1,53 |
| | | 09:00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,50 | 1,49 |
| | | 10:00 | 6,75 | 6,65 | 0,10 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,29 | 1,29 |
| | | 11:00 | 6,72 | 6,66 | 0,06 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,25 | 1,24 |
| | | 12:00 | 6,83 | 6,79 | 0,04 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,37 | 1,37 |
| | | 13:00 | 6,81 | 6,72 | 0,09 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,33 | 1,34 |
| | | 14:00 | 6,48 | 6,39 | 0,09 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,10 | 1,17 |
| | | 15:00 | 6,01 | 5,99 | 0,01 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1,66 | 1,67 |
| | | 16:00 | 5,91 | 5,91 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1,40 | 1,35 |
| | | 17:00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1,81 | 1,82 |
| | | 18:00 | 7,02 | 7,02 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,90 | 1,85 |
| | | 19:00 | 7,99 | 7,96 | 0,04 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,31 | 2,54 |
| | | 20:00 | 8,27 | 8,22 | 0,05 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,44 | 2,83 |
| | | 21:00 | 7,46 | 7,44 | 0,02 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,07 | 2,07 |
| | | 22:00 | 6,56 | 6,48 | 0,09 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,31 | 1,35 |
| | | 23:00 | 5,85 | 5,62 | 0,24 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1,52 | 1,50 |

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης