

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 23/9/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	7,48	6,51	0,96		1	1				2,65
	01:00	7,11	6,47	0,64		1	1				2,65
	02:00	6,78	6,19	0,58		1	1				2,65
	03:00	6,77	6,19	0,58		1	1				2,65
	04:00	6,66	6,01	0,65		1	1				2,65
	05:00	6,55	5,60	0,95		1	1				2,65
	06:00	6,95	6,02	0,93		1	1				2,65
	07:00	7,60	6,22	1,38		1	1				2,65
	08:00	7,96	6,61	1,35		1	1				2,65
	09:00	8,29	6,89	1,41		1	1				2,65
	10:00	8,25	6,67	1,58		1	1				2,65
	11:00	8,12	6,70	1,42		1	1				2,65
	12:00	8,41	6,98	1,43		1	1				2,65
	13:00	8,39	7,19	1,20		1	1			1	2,65
	14:00	7,75	6,75	1,00		1	1				2,65
	15:00	7,63	6,25	1,38		1	1				2,65
	16:00	8,03	6,88	1,15		1	1				2,65
	17:00	8,33	7,50	0,82		1	1			1	2,65
	18:00	8,71	8,37	0,35		1	1			2	2,65
	19:00	9,46	9,26	0,20		1	1			3	2,65
	20:00	9,58	9,53	0,05		1	1			4	2,65
	21:00	9,00	8,99	0,02		1	1			4	2,65
	22:00	8,57	8,57	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	7,98	7,98	0,00		1	1			1	2,65

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης