

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000				
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Δ	ε	00:00	12,53	8,85	3,67					1	1	3,89		
		01:00	11,73	8,20	3,53							1	4,11	
		02:00	11,33	7,99	3,33								1	3,96
		03:00	11,09	7,39	3,70								1	3,89
		04:00	11,06	7,34	3,72								1	3,87
		05:00	11,41	7,83	3,57								1	3,98
		06:00	12,50	9,30	3,20							1	1	3,71
		07:00	13,96	10,42	3,55							1	1	4,62
		08:00	15,00	10,75	4,25							1	1	5,24
		09:00	14,91	10,46	4,45							1	1	5,23
		10:00	14,64	10,44	4,20							1	1	5,12
		11:00	14,65	10,82	3,83							1	1	5,12
		12:00	15,03	10,35	4,68							1	1	5,27
		13:00	15,38	10,88	4,49							1	1	5,39
		14:00	14,67	10,30	4,37							1	1	5,13
		15:00	13,90	9,65	4,25							1	1	4,58
		16:00	14,06	9,64	4,42							1	1	4,78
		17:00	15,34	10,52	4,82							1	1	5,35
		18:00	17,05	11,88	5,17							1	1	5,85
		19:00	19,44	13,85	5,59						1	1	1	6,68
		20:00	19,24	13,74	5,50						1	1	1	6,66
		21:00	17,67	13,08	4,58						1	1	1	5,24
		22:00	15,91	12,57	3,34						1	1	1	4,08
		23:00	13,95	11,21	2,75							1	1	4,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης