

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/9/24 0:00	107,54	83,50	24,04	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			41,21	32,21
23/9/24 1:00	100,98	80,39	20,58	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			38,17	30,24
23/9/24 2:00	97,31	79,68	17,62	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			34,71	29,10
23/9/24 3:00	94,50	78,46	16,04	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			32,19	28,32
23/9/24 4:00	93,87	78,51	15,36	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			31,31	28,11
23/9/24 5:00	98,31	83,89	14,42	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			30,32	29,40
23/9/24 6:00	107,18	92,75	14,42	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1	1		32,03	32,00
23/9/24 7:00	120,13	108,77	10,20	1,16	1	1		1	1							8	1				1	1	1		35,88	35,93
23/9/24 8:00	134,85	121,71	6,60	6,54	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		40,28	40,33
23/9/24 9:00	146,80	129,46	5,24	12,10	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		43,93	43,96
23/9/24 10:00	152,00	131,46	4,49	16,05	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		45,52	45,52
23/9/24 11:00	152,81	130,29	3,72	18,80	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		45,70	45,71
23/9/24 12:00	155,41	131,98	3,51	19,92	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		46,35	46,40
23/9/24 13:00	158,72	134,57	3,81	20,34	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		47,39	47,42
23/9/24 14:00	155,67	131,64	4,75	19,28	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		46,59	46,55
23/9/24 15:00	148,80	126,64	5,56	16,59	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		44,50	44,51
23/9/24 16:00	148,67	126,45	7,82	14,40	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		44,41	44,40
23/9/24 17:00	151,49	131,72	10,13	9,64	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		45,34	45,35
23/9/24 18:00	151,09	138,32	11,39	1,38	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1	1	45,21	45,25
23/9/24 19:00	156,92	147,41	9,51	0,00	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1	1	47,02	47,03
23/9/24 20:00	152,83	144,04	8,79	0,00	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1	1	45,88	45,84
23/9/24 21:00	140,34	132,35	7,99	0,00	1	1		1	1							11	1		1	1	1	1	1	1	42,09	42,03
23/9/24 22:00	125,72	119,23	6,49	0,00	1	1		1	1							2	1		1	1	1	1	1	1	37,70	37,63
23/9/24 23:00	113,96	109,07	4,89	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1	1	1	1	31,77	31,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης