

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 23/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,77	1,88	0,87	0,02	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,60	1,70	0,87	0,02	1									0,91	0,91
	02:00	2,43	1,59	0,82	0,03	1									0,85	0,85
	03:00	2,35	1,52	0,81	0,03	1									0,82	0,83
	04:00	2,36	1,52	0,81	0,02	1									0,83	0,82
	05:00	2,37	1,56	0,79	0,02	1									0,83	0,83
	06:00	2,54	1,81	0,72	0,01	1									0,74	0,91
	07:00	2,78	2,09	0,68	0,01	1						1			0,69	0,97
	08:00	3,02	2,12	0,66	0,25	1						1			0,88	0,98
	09:00	3,17	2,05	0,71	0,41	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,33	2,06	0,67	0,61	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,37	2,16	0,61	0,61	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,38	2,13	0,64	0,61	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,41	1,88	0,62	0,90	1									0,99	0,99
	14:00	3,37	2,11	0,64	0,61	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,19	2,14	0,65	0,41	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,03	1,94	0,69	0,41	1						1			0,98	0,99
	17:00	3,19	2,04	0,74	0,41	1						1			0,99	0,99
18:00	3,38	2,19	0,80	0,40	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,88	2,70	0,78	0,40	1			1						0,99	0,99	
20:00	4,08	2,85	0,73	0,50	1			1						0,99	0,99	
21:00	3,78	2,74	0,63	0,40	1			1						0,99	0,99	
22:00	3,45	2,80	0,64	0,01	1			1						0,99	0,99	
23:00	3,12	2,51	0,61	0,00	1			1						0,98	0,99	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης