

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τρίτη 24/9/2024 | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|-----------------|------|------|---------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Η ε ρ ε ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Τρίτη | 00:00 | 7,32 | 7,32 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 01:00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 02:00 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 5,92 | 5,89 | 0,03 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 04:00 | 5,74 | 5,73 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 05:00 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 06:00 | 6,57 | 6,55 | 0,03 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 07:00 | 7,34 | 7,13 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 08:00 | 7,81 | 7,66 | 0,14 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 09:00 | 8,27 | 8,04 | 0,23 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 10:00 | 7,86 | 7,61 | 0,25 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 11:00 | 7,68 | 7,37 | 0,31 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 12:00 | 8,25 | 8,01 | 0,24 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 13:00 | 8,15 | 7,89 | 0,27 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 14:00 | 8,19 | 7,79 | 0,40 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 15:00 | 7,93 | 7,63 | 0,31 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 16:00 | 7,76 | 7,52 | 0,25 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 17:00 | 8,06 | 7,97 | 0,10 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 18:00 | 8,43 | 8,43 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 19:00 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 | 2,65 |
| | 20:00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 | 2,65 |
| | 21:00 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 | 2,65 |
| | 22:00 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 23:00 | 7,45 | 7,45 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 |
| <p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p> | | | | | | | | | | | |