

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,098	0,092	0,092	0,089	0,089	0,087	0,089	0,086	0,087	0,097	0,116	0,000	0,000	0,097	0,088	0,089	0,000	0,000	0,000	0,101	0,127	0,117	0,105	0,091	1,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά τα διαστήματα 11:15-11:50 και 16:46-17:33 σημειώθηκαν γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω κεραυνών.

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,082	0,086	0,082	0,078	0,083	0,083	0,084	0,078	0,092	0,000	0,000	0,085	0,091	0,102	0,093	0,094	0,092	0,088	0,089	0,109	0,093	0,090	0,080	1,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 10:15-11:12 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο.

