

HΣ Ρόδο					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/9/24 0:00	103,78	99,50	4,27	0,00	1	1		1	1							0	1		1	1	1	1	1		23,29	23,36
24/9/24 1:00	98,05	93,24	4,81	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	1		23,96	24,02
24/9/24 2:00	94,72	89,61	5,12	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1		26,44	26,45	
24/9/24 3:00	92,69	88,47	4,22	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1		24,45	24,48	
24/9/24 4:00	92,44	89,40	3,04	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1		23,68	23,76	
24/9/24 5:00	96,74	93,71	3,02	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1		27,84	27,90	
24/9/24 6:00	105,62	103,06	2,56	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1		31,33	31,39	
24/9/24 7:00	119,06	116,29	2,28	0,49	1	1		1	1							9	1		1		1	1	1		35,47	35,53
24/9/24 8:00	130,80	126,49	2,22	2,09	1	1		1	1							16	1	1	1		1	1	1		39,01	39,04
24/9/24 9:00	141,24	132,88	2,40	5,96	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		42,07	42,13
24/9/24 10:00	145,47	131,73	2,06	11,68	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		43,36	43,44
24/9/24 11:00	147,14	129,44	1,93	15,78	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		43,91	43,91
24/9/24 12:00	150,76	131,55	2,32	16,89	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		45,08	45,04
24/9/24 13:00	154,03	133,78	2,37	17,88	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		45,97	46,01
24/9/24 14:00	152,88	130,45	4,40	18,03	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		45,70	45,72
24/9/24 15:00	145,47	125,03	5,65	14,79	1	1		1	1							17	1	1	1		1	1	1		43,51	43,55
24/9/24 16:00	143,52	127,42	4,94	11,17	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		42,93	42,96
24/9/24 17:00	145,50	134,67	3,40	7,43	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		43,48	43,54
24/9/24 18:00	147,92	142,89	3,48	1,55	1	1		1	1							17	1	1	1		1	1	1		44,25	44,27
24/9/24 19:00	153,92	151,00	2,91	0,00	1	1		1	1							17	1	1	1		1	1	1		46,05	46,05
24/9/24 20:00	150,01	147,65	2,36	0,00	1	1		1	1							17	1	1	1		1	1	1		44,87	44,85
24/9/24 21:00	138,07	135,49	2,57	0,00	1	1		1	1							11	1	1	1		1	1	1		41,28	41,20
24/9/24 22:00	123,94	121,41	2,53	0,00	1	1		1	1							3	1	1	1		1	1	1		37,06	36,99
24/9/24 23:00	111,94	108,47	3,47	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1		1	1	1		29,17	29,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις