

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 24/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,79	2,20	0,59	0,00	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,59	2,05	0,54	0,00	1					1				0,90	0,90
	02:00	2,48	2,07	0,41	0,00	1				1					0,87	0,87
	03:00	2,38	2,02	0,35	0,01	1				1					0,83	0,83
	04:00	2,37	2,06	0,31	0,01	1				1					0,83	0,83
	05:00	2,38	2,05	0,33	0,00	1					1				0,83	0,83
	06:00	2,56	2,29	0,27	0,00	1					1				0,89	0,90
	07:00	2,85	2,62	0,23	0,00	1						1			0,97	0,97
	08:00	3,02	2,82	0,20	0,00	1						1			0,98	0,96
	09:00	2,96	2,83	0,14	0,00	1						1		1	0,52	0,70
	10:00	3,52	3,33	0,19	0,00	1								1	0,99	0,99
	11:00	3,58	3,12	0,11	0,35	1								1	0,94	0,93
	12:00	3,45	2,97	0,09	0,40			1						1	0,89	0,88
	13:00	3,27	2,79	0,09	0,39			1						1	0,85	0,77
	14:00	3,23	2,78	0,06	0,40	1		1							0,53	0,59
	15:00	3,31	2,81	0,10	0,40	1		1							0,97	0,97
	16:00	3,21	2,61	0,19	0,40	1		1							0,92	0,92
	17:00	3,31	2,70	0,21	0,40	1		1							0,97	0,97
	18:00	3,49	2,78	0,31	0,40	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,88	3,12	0,36	0,40	1		1							0,99	0,99
20:00	3,94	3,02	0,42	0,50	1		1							0,99	0,99	
21:00	3,80	3,04	0,26	0,50	1		1							0,99	0,99	
22:00	3,54	3,00	0,14	0,40	1		1							0,99	0,99	
23:00	3,13	3,00	0,12	0,01	1		1							0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 9:00-10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη γραμμή P230 από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Η γραμμή P230 τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 13:45

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης