

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,75	22,24	0,51			1		1		1				4,77	4,95
	01:00	21,34	20,50	0,84			1		1		1				5,44	5,34
	02:00	20,44	19,10	1,34			1		1		1				4,33	4,31
	03:00	20,24	18,39	1,85			1		1		1				4,94	4,94
	04:00	19,91	18,37	1,54			1		1		1				5,06	5,06
	05:00	20,92	19,25	1,66			1		1		1				5,06	5,09
	06:00	22,78	21,12	1,66		1	1				1	1			5,51	5,51
	07:00	25,58	23,84	1,74		1	1				1	1		1	7,88	7,95
	08:00	27,95	26,43	1,52		1	1				1	1		3	9,30	9,30
	09:00	29,31	27,81	1,50		1	1				1	1		4	9,91	9,92
	10:00	29,01	27,21	1,80		1	1				1	1		4	9,58	9,56
	11:00	28,08	26,13	1,94		1	1				1	1		3	9,40	9,42
	12:00	29,04	28,32	0,73		1	1				1	1		5	9,67	9,64
	13:00	29,55	29,04	0,51		1	1			1	1	1		1	7,64	7,49
	14:00	27,98	27,19	0,79		1	1			1	1	1			5,75	5,75
	15:00	26,07	25,12	0,95		1	1			1	1	1			5,27	5,27
	16:00	24,62	23,85	0,77		1	1			1		1			6,28	6,30
	17:00	26,91	26,24	0,67		1	1			1		1			6,55	6,38
	18:00	31,23	30,50	0,73		1	1			1	1	1			8,67	8,77
	19:00	34,46	33,62	0,84		1	1			1	1	1		3	10,66	10,74
20:00	35,07	34,19	0,88		1	1			1	1	1		3	11,02	10,99	
21:00	32,14	31,44	0,70		1	1			1	1	1		1	9,26	9,23	
22:00	28,42	27,79	0,63		1	1			1	1	1			6,29	6,27	
23:00	25,17	24,67	0,50			1			1	1	1			5,26	5,22	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και τα ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ και ΣΙΓΡΙ κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης