

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	5,21	5,01	0,20	1			1							0,92	0,92
		01:00	4,90	4,85	0,05				1							1,30	1,37
		02:00	4,74	4,70	0,04				1							1,48	1,48
		03:00	4,62	4,56	0,06				1							1,36	1,36
		04:00	4,76	4,75	0,01				1							1,50	1,50
		05:00	4,91	4,91	0,00	1			1							1,03	1,02
		06:00	5,72	5,72	0,00	1			1							1,35	1,36
		07:00	6,27	6,27	0,00	1			1							1,90	1,91
		08:00	6,90	6,90	0,00	1		1	1							1,71	1,71
		09:00	7,42	7,41	0,00	1		1	1							2,00	2,00
		10:00	7,63	7,63	0,00	1		1	1							2,22	2,23
		11:00	7,07	7,07	0,00	1		1			1					1,47	1,27
		12:00	7,43	7,43	0,00	1		1			1					1,99	2,00
		13:00	7,50	7,50	0,00	1		1			1					2,10	2,07
		14:00	6,52	6,52	0,00	1		1			1					1,15	1,11
		15:00	5,95	5,95	0,00	1		1			1					0,74	0,84
		16:00	5,51	5,51	0,00	1					1					1,17	1,18
		17:00	6,02	6,02	0,00	1					1					1,65	1,67
		18:00	6,99	6,99	0,00	1		1			1					1,96	1,93
		19:00	7,96	7,96	0,00	1		1			1					2,33	2,53
	20:00	8,24	8,24	0,00	1		1			1					2,44	2,81	
	21:00	7,52	7,52	0,00	1		1			1					2,13	2,12	
	22:00	6,57	6,57	0,00	1		1			1					1,21	1,22	
	23:00	5,78	5,78	0,00	1					1					1,39	1,45	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης