

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 25/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,77	6,77	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,40	6,40	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,03	6,03	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,96	5,95	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,85	5,79	0,07		1	1				2,65
	05:00	5,71	5,69	0,01		1	1				2,65
	06:00	5,60	5,60	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,60	6,60	0,00		1	1				2,65
	08:00	7,52	7,52	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	7,97	7,97	0,00		1	1			1	2,65
	10:00	8,13	8,13	0,00		1	1			2	2,65
	11:00	8,08	8,06	0,02		1	1			2	2,65
	12:00	8,44	8,37	0,07		1	1			2	2,65
	13:00	8,43	8,24	0,19		1	1			2	2,65
	14:00	8,44	8,42	0,02		1	1			2	2,65
	15:00	8,24	8,22	0,02		1	1			2	2,65
	16:00	8,22	8,17	0,06		1	1			2	2,65
	17:00	8,65	8,64	0,01		1	1			2	2,65
	18:00	9,05	9,05	0,00		1	1			2	2,65
	19:00	9,38	9,38	0,00		1	1			3	2,65
	20:00	9,73	9,73	0,00		1	1			3	2,65
	21:00	9,25	9,25	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	8,61	8,61	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	7,83	7,83	0,00		1	1			1	2,65
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											