

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
ΑΡΘΡΟ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,07	2,02	0,05	1	1	1					0,39	0,40	
	01:00	1,83	1,79	0,04	1	1	1					0,16	0,15	
	02:00	1,82	1,79	0,04	1	1	1					0,15	0,14	
	03:00	1,76	1,73	0,03	1	1	1					0,13	0,21	
	04:00	1,71	1,69	0,02		1	1					0,56	0,58	
	05:00	1,75	1,70	0,05		1	1					0,59	0,60	
	06:00	1,99	1,77	0,22		1	1					0,69	0,70	
	07:00	2,13	1,92	0,21	1		1					0,56	0,52	
	08:00	2,40	2,21	0,19	1		1					1	0,70	0,71
	09:00	2,48	2,33	0,15		1	1					1	0,78	0,79
	10:00	2,64	2,53	0,11		1	1					1	0,91	0,91
	11:00	2,72	2,63	0,09		1	1					1	0,95	0,95
	12:00	2,66	2,64	0,02		1	1					1	0,93	0,93
	13:00	2,47	2,43	0,04		1	1					1	0,80	0,80
	14:00	2,32	2,04	0,28		1	1					1	0,66	0,65
	15:00	2,18	1,83	0,36		1	1					1	0,51	0,51
	16:00	2,32	2,22	0,10		1	1					1	0,62	0,64
	17:00	2,51	2,42	0,09		1	1					1	0,82	0,83
	18:00	2,65	2,58	0,07		1	1					1	0,92	0,92
	19:00	2,85	2,80	0,05		1	1					1	0,89	0,84
20:00	2,77	2,47	0,30	1	1	1						0,62	0,71	
21:00	2,58	2,26	0,32	1	1	1						0,88	0,89	
22:00	2,37	2,03	0,34	1	1	1						0,70	0,70	
23:00	2,12	1,87	0,25	1	1	1						0,45	0,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης