

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
ΡΟΔΟΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	15,04	14,99	0,06	1		1							2,46	2,46
	01:00	13,92	13,77	0,15	1		1							1,80	1,88
	02:00	13,25	13,08	0,17			1		1					3,82	3,79
	03:00	12,98	12,92	0,06			1		1					3,55	3,51
	04:00	12,99	12,86	0,13			1		1					3,55	3,53
	05:00	13,47	13,20	0,27			1		1					3,96	3,94
	06:00	15,23	15,08	0,15			1		1					4,91	4,84
	07:00	17,52	17,28	0,24	1		1							4,86	4,86
	08:00	18,40	18,20	0,21	1		1							5,76	5,73
	09:00	18,70	18,44	0,27	1		1							6,07	6,06
	10:00	18,50	18,05	0,45	1		1							5,88	5,85
	11:00	18,36	17,55	0,81	1		1							5,69	5,65
	12:00	18,48	17,36	1,12	1		1							5,84	5,81
	13:00	18,80	17,59	1,21	1		1							5,79	5,74
	14:00	17,79	16,81	0,98	1		1							5,19	5,11
	15:00	16,53	15,59	0,94	1		1							3,89	3,86
	16:00	16,56	15,54	1,02	1		1							3,94	3,92
	17:00	18,11	17,23	0,88	1		1							5,39	5,43
	18:00	20,05	19,41	0,64			1	1						4,64	4,81
	19:00	22,02	21,30	0,72			1	1						7,43	7,45
	20:00	22,81	21,94	0,88			1	1						8,03	8,00
	21:00	20,86	19,86	0,99			1	1						6,55	6,48
	22:00	18,85	17,94	0,91			1	1						4,47	3,99
	23:00	17,39	17,02	0,37	1		1	1						1,61	0,85

Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 00:00 έως τις 16:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 23:00 έως 00:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης