

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/9/24 0:00	102,36	97,95	4,40	0,00	1	1		1								0	1	1	1		1	1	1		27,60	27,56
25/9/24 1:00	96,85	90,37	6,47	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1		1		26,77	26,50
25/9/24 2:00	93,04	86,64	6,40	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			26,51	26,62
25/9/24 3:00	91,06	84,14	6,92	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,27	27,30
25/9/24 4:00	90,93	85,71	5,22	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,12	27,08
25/9/24 5:00	95,31	91,09	4,22	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1			26,59	26,31
25/9/24 6:00	104,38	100,28	4,09	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1			30,57	30,59
25/9/24 7:00	117,38	112,05	4,36	0,97	1	1		1	1							6		1	1		1	1	1		34,98	35,02
25/9/24 8:00	131,74	120,80	4,62	6,32	1	1		1	1							12		1	1		1	1	1		40,00	39,40
25/9/24 9:00	143,62	126,72	4,88	12,02	1	1		1	1							14		1	1		1	1	1		42,99	43,03
25/9/24 10:00	148,90	128,11	4,57	16,23	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,60	44,57
25/9/24 11:00	150,30	127,20	3,97	19,13	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,04	45,03
25/9/24 12:00	151,63	126,90	4,64	20,09	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		45,34	45,33
25/9/24 13:00	154,48	127,36	6,76	20,37	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		46,14	46,15
25/9/24 14:00	153,00	125,42	8,30	19,27	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		45,76	45,72
25/9/24 15:00	147,65	119,87	10,36	17,42	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,12	44,08
25/9/24 16:00	147,32	120,45	12,51	14,36	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		43,98	44,01
25/9/24 17:00	149,43	124,45	15,69	9,29	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,60	44,61
25/9/24 18:00	151,46	131,38	17,11	2,97	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		45,21	45,29
25/9/24 19:00	157,56	134,02	21,93	1,60	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		47,17	47,20
25/9/24 20:00	153,41	131,14	20,96	1,31	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		46,05	45,93
25/9/24 21:00	139,73	121,21	18,52	0,00	1	1		1	1							13		1	1		1	1	1		41,94	41,90
25/9/24 22:00	125,29	110,61	14,68	0,00	1	1		1	1							3		1	1		1	1	1		37,57	37,49
25/9/24 23:00	113,87	100,87	13,00	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1	1		34,08	34,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης