

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 25/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,77	2,68	0,09	0,00	1					1				0,93	0,93
	01:00	2,61	2,56	0,05	0,00	1					1				0,91	0,91
	02:00	2,41	2,37	0,04	0,00	1					1				0,84	0,84
	03:00	2,33	2,30	0,03	0,00	1					1				0,80	0,79
	04:00	2,36	2,24	0,12	0,00	1					1				0,81	0,81
	05:00	2,35	2,08	0,27	0,00	1					1				0,81	0,81
	06:00	2,50	2,20	0,30	0,00	1					1				0,87	0,87
	07:00	2,82	2,37	0,45	0,00	1					1				0,96	0,96
	08:00	3,02	2,68	0,33	0,00	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,19	3,15	0,04	0,00	1		1							0,98	0,98
	10:00	3,24	3,20	0,03	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,29	3,26	0,03	0,01	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,28	3,22	0,05	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,37	3,30	0,07	0,01	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,32	3,21	0,09	0,01	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,13	2,91	0,23	0,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,06	2,76	0,30	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,27	2,84	0,43	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,47	2,86	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,02	3,31	0,71	0,00	1		1							0,99	0,99
20:00	4,10	3,53	0,58	0,00	1		1							0,99	0,99	
21:00	3,81	3,30	0,51	0,00	1		1							0,99	0,99	
22:00	3,42	2,85	0,57	0,00	1		1							0,99	0,99	
23:00	3,10	2,58	0,52	0,00	1		1				1			0,99	0,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης