

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,20	4,26	0,94	1	1					0,95	0,79
	01:00	4,98	4,06	0,92	1	1			1		0,95	0,52
	02:00	4,85	4,23	0,62	1	1					0,64	0,57
	03:00	4,76	4,28	0,48	1	1					0,50	0,50
	04:00	4,70	4,27	0,43	1	1					0,44	0,44
	05:00	4,85	4,28	0,57	1	1					0,57	0,59
	06:00	5,25	4,39	0,86	1	1					0,87	0,87
	07:00	5,88	4,94	0,94	1	1					0,95	0,95
	08:00	6,23	5,29	0,94	1	1					0,95	0,95
	09:00	6,09	5,14	0,94	1	1					0,95	0,95
	10:00	5,91	5,30	0,61	1	1					0,64	0,95
	11:00	5,97	5,88	0,08	1	1					0,09	0,95
	12:00	6,06	5,21	0,85	1	1					0,95	0,95
	13:00	6,23	5,42	0,81	1	1					0,95	0,95
	14:00	6,10	5,33	0,77	1	1					0,95	0,95
	15:00	6,04	5,23	0,82	1	1					0,95	0,95
	16:00	6,00	5,19	0,82	1	1					0,95	0,95
	17:00	6,38	5,57	0,81	1	1					0,95	0,95
	18:00	6,99	6,26	0,73	1	1					0,95	0,95
	19:00	7,59	7,04	0,55	1	1					0,95	0,95
	20:00	7,28	6,72	0,56	1	1					0,95	0,95
	21:00	6,73	6,36	0,37	1	1					0,95	0,95
	22:00	6,23	5,63	0,60	1	1					0,95	0,95
	23:00	4,93	4,93	0,00	1	1					0,00	0,95

Κατά το διάστημα 00:20 με 02:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Κατά το διάστημα 10:30 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης