

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,70	21,87	0,82			1		1		1					4,86	5,18
	01:00	21,36	20,75	0,62			1		1		1					5,43	5,41
	02:00	20,57	20,46	0,11			1		1		1					4,73	4,71
	03:00	20,19	20,19	0,00			1		1		1					4,38	4,37
	04:00	19,93	19,93	0,00		1	1		1		1					3,11	2,99
	05:00	20,69	20,65	0,04		1	1		1	1						3,38	3,42
	06:00	22,60	22,57	0,04		1	1		1	1						4,56	4,57
	07:00	25,27	25,14	0,13		1	1		1	1						3,63	3,40
	08:00	26,84	26,66	0,18		1	1		1	1						3,80	3,88
	09:00	27,68	27,64	0,04		1	1		1	1			1			5,31	5,31
	10:00	27,69	27,69	0,00		1	1		1	1			1			5,31	5,32
	11:00	28,57	28,51	0,06		1	1		1	1			1	1		5,87	5,90
	12:00	28,74	28,20	0,54		1	1		1	1			1	1		5,76	5,75
	13:00	28,66	27,84	0,82		1	1		1	1			1			5,90	5,89
	14:00	26,69	25,41	1,28		1	1		1	1			1			3,97	3,89
	15:00	24,85	23,55	1,31		1	1		1	1			1			1,99	2,00
	16:00	25,01	23,69	1,32		1	1		1	1			1			2,12	2,16
	17:00	27,33	25,69	1,64		1	1		1	1			1			4,24	4,33
	18:00	31,33	29,65	1,68		1	1		1	1			1	1		7,76	7,82
	19:00	34,59	32,70	1,89		1	1		1	1			1	3		9,86	9,89
	20:00	34,86	32,98	1,88		1	1		1	1			1	4		10,13	10,11
	21:00	32,14	29,76	2,38		1	1		1	1			1	1		8,62	8,57
	22:00	28,60	25,77	2,83		1	1		1	1			1			5,74	5,67
	23:00	25,34	23,47	1,87		1	1		1	1						2,88	2,83

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΣΙΓΡΙ και ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης