

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,24	5,20	0,04	1				1						1,18	0,91
	01:00	4,79	4,63	0,16	1				1						0,63	0,69
	02:00	4,72	4,55	0,17					1						1,47	1,47
	03:00	4,64	4,54	0,09					1						1,00	0,95
	04:00	4,67	4,59	0,09				1							1,40	1,41
	05:00	4,82	4,76	0,06				1							1,20	1,16
	06:00	5,55	5,49	0,06	1			1							1,18	1,21
	07:00	6,01	5,98	0,03	1			1							1,64	1,65
	08:00	6,45	6,45	0,00	1			1							2,09	2,10
	09:00	6,79	6,79	0,00	1	1		1							1,86	1,83
	10:00	6,88	6,88	0,00	1	1		1							1,45	1,46
	11:00	6,68	6,68	0,00	1	1		1							1,26	1,26
	12:00	6,84	6,84	0,00	1	1		1							1,42	1,42
	13:00	6,82	6,82	0,00	1	1		1							1,41	1,41
	14:00	6,43	6,43	0,00	1	1		1							1,20	1,25
	15:00	5,84	5,84	0,00	1			1							1,51	1,51
	16:00	5,74	5,74	0,00	1			1							1,39	1,39
	17:00	6,38	6,38	0,00	1			1							1,86	1,82
	18:00	7,16	7,16	0,00	1	1		1							1,70	1,72
	19:00	8,10	8,10	0,00	1	1		1						1	2,35	2,46
	20:00	8,24	8,21	0,03	1	1		1						1	2,31	2,35
	21:00	7,48	7,47	0,01	1	1		1							2,08	2,08
	22:00	6,63	6,63	0,00	1	1		1							1,24	1,23
	23:00	5,85	5,84	0,00	1			1							0,95	1,02

Τα ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ και ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:00. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης