

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 26/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	7,09	7,04	0,04		1	1				2,65
	01:00	6,24	6,03	0,20		1	1				2,65
	02:00	6,06	6,01	0,05		1	1				2,65
	03:00	6,25	6,24	0,01		1	1				2,65
	04:00	6,20	6,20	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,14	6,09	0,06		1	1				2,65
	06:00	6,29	6,21	0,09		1	1				2,65
	07:00	6,84	6,64	0,20		1	1				2,65
	08:00	7,35	7,14	0,21		1	1				2,65
	09:00	7,77	7,51	0,26		1	1			1	2,65
	10:00	7,94	7,71	0,23		1	1			1	2,65
	11:00	7,97	7,68	0,30		1	1			1	2,65
	12:00	8,54	8,45	0,09		1	1			2	2,65
	13:00	8,51	8,51	0,00		1	1			2	2,65
	14:00	8,59	8,58	0,01		1	1			2	2,65
	15:00	8,52	8,51	0,01		1	1			2	2,65
	16:00	8,60	8,55	0,04		1	1			2	2,65
	17:00	8,75	8,75	0,00		1	1			2	2,65
	18:00	9,04	9,04	0,00		1	1			3	2,65
	19:00	9,72	9,72	0,00		1	1			3	2,65
20:00	9,66	9,66	0,00		1	1			4	2,65	
21:00	9,28	9,28	0,00		1	1			4	2,65	
22:00	8,69	8,69	0,00		1	1			2	2,65	
23:00	8,31	8,30	0,01		1	1			2	2,65	
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											