

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	12,76	11,25	1,51					1	1	3,56	
	01:00	11,94	10,35	1,59					1	1	2,66	
	02:00	11,43	9,81	1,62					1	1	2,14	
	03:00	11,19	9,58	1,61					1	1	1,90	
	04:00	11,04	9,65	1,39					1	1	1,75	
	05:00	11,51	9,82	1,69					1	1	2,20	
	06:00	12,48	10,23	2,25					1	1	3,20	
	07:00	14,03	11,24	2,79					1	1	4,65	
	08:00	14,96	11,52	3,44					1	1	5,24	
	09:00	15,27	12,85	2,42					1	1	5,33	
	10:00	15,12	13,33	1,79	1						1	4,97
	11:00	15,24	12,33	2,91	1						1	4,99
	12:00	15,57	12,38	3,18	1						1	5,31
	13:00	15,57	12,51	3,06	1						1	5,33
	14:00	15,07	12,49	2,58	1						1	4,82
	15:00	14,54	11,65	2,89	1						1	4,33
	16:00	14,71	11,01	3,70						1	1	4,94
	17:00	15,81	11,26	4,55						1	1	5,51
	18:00	17,56	12,85	4,71					1	1	1	5,72
	19:00	19,48	14,84	4,65					1	1	1	6,74
	20:00	19,36	14,36	5,00					1	1	1	6,71
	21:00	17,71	12,99	4,72	1				1	1		6,19
	22:00	15,82	11,34	4,48	1				1	1		5,38
	23:00	14,44	9,91	4,53	1					1		4,96

Τα ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ II και παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης