

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	15,83	15,33	0,49	1		1	1						2,38	0,10	
	01:00	14,19	14,03	0,17			1						1	4,17	4,31	
	02:00	13,33	13,08	0,26			1						1	3,86	3,82	
	03:00	13,15	12,68	0,46			1						1	3,64	3,62	
	04:00	13,17	12,65	0,52			1						1	3,67	3,65	
	05:00	13,74	13,35	0,38			1						1	4,24	4,23	
	06:00	15,59	15,28	0,31			1						1	4,83	4,78	
	07:00	17,55	17,29	0,26		1	1							4,23	4,23	
	08:00	18,22	17,91	0,31		1	1							4,95	4,93	
	09:00	18,49	18,26	0,23		1	1							4,05	3,80	
	10:00	18,45	17,79	0,66	1	1							1	3,96	4,05	
	11:00	18,33	17,48	0,84	1	1							1	4,51	4,46	
	12:00	18,77	17,64	1,13	1	1							1	4,99	4,98	
	13:00	19,00	17,67	1,33	1	1							1	4,87	4,88	
	14:00	18,04	16,36	1,68	1	1							1	4,20	4,13	
	15:00	16,89	15,09	1,80	1	1							1	2,87	2,84	
	16:00	17,32	16,01	1,31		1	1							3,31	3,14	
	17:00	18,45	17,14	1,32		1	1							4,97	4,98	
	18:00	20,55	19,31	1,25		1	1							6,82	6,80	
	19:00	22,64	21,43	1,21		1	1						1	6,93	6,96	
	20:00	22,89	21,86	1,04		1	1						1	7,22	7,20	
	21:00	21,09	20,36	0,74		1	1						1	5,51	5,45	
	22:00	19,15	18,36	0,79		1	1							4,82	4,82	
23:00	17,33	16,61	0,72		1	1							4,11	4,07		

Από 00:00 έως 01:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G4. Όλα τα ΑΠ του ΗΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης