

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/9/24 0:00	104,94	94,48	10,45	0,00	1	1		1	1							0		1			1	1	1		29,88	29,86
26/9/24 1:00	98,19	88,71	9,47	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1			28,09	28,01
26/9/24 2:00	94,45	86,05	8,40	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1	1	1			24,77	24,83
26/9/24 3:00	91,90	82,29	9,60	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,43	27,45
26/9/24 4:00	92,90	83,02	9,87	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,75	27,76
26/9/24 5:00	97,53	83,85	13,68	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				29,17	29,20
26/9/24 6:00	106,05	95,70	10,34	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1	1	1				31,71	31,74
26/9/24 7:00	119,88	111,14	7,60	1,14	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1	1			35,81	35,87
26/9/24 8:00	133,65	120,15	7,16	6,33	1	1		1	1							9	1	1	1	1	1	1			40,00	40,04
26/9/24 9:00	146,02	126,87	7,96	11,20	1	1		1	1							15	1	1	1	1	1	1			43,68	43,76
26/9/24 10:00	149,24	128,11	6,53	14,60	1			1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			44,77	44,75
26/9/24 11:00	153,09	130,58	5,28	17,23	1			1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			45,84	45,79
26/9/24 12:00	155,85	128,09	7,71	20,05	1			1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			46,66	46,66
26/9/24 13:00	157,96	126,99	10,92	20,05	1			1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			47,27	47,28
26/9/24 14:00	156,37	124,99	13,20	18,18	1			1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			46,82	46,75
26/9/24 15:00	152,80	119,49	16,15	17,15	1			1	1				1	1	1	17	1	1	1	1	1	1			45,72	45,67
26/9/24 16:00	152,26	121,16	17,29	13,81	1			1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			45,46	45,46
26/9/24 17:00	154,87	127,80	18,58	8,50	1			1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			46,35	46,36
26/9/24 18:00	154,45	136,67	16,53	1,25	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			46,29	46,28
26/9/24 19:00	158,69	139,52	19,15	0,02	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			47,56	47,57
26/9/24 20:00	154,04	137,48	16,55	0,02	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1	1	1	1			46,18	46,12
26/9/24 21:00	142,16	126,21	15,94	0,01	1	1		1	1				1			16	1	1	1	1	1	1			42,71	42,62
26/9/24 22:00	128,35	113,65	14,70	0,00	1	1		1	1				1			6	1	1	1	1	1	1			38,52	38,45
26/9/24 23:00	116,92	101,23	15,69	0,00	1	1		1	1				1			0	1	1	1	1	1	1			35,09	35,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη ΑΕΡ2,4 για μείωση παραγωγής από ΘΗΣ Ν. Ρόδου με αίτημα σταθμού