

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 26/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,81	2,46	0,35	0,00	1		1							0,89	0,84
	01:00	2,60	2,14	0,46	0,00	1					1				0,82	0,51
	02:00	2,44	1,92	0,51	0,00	1									0,85	0,85
	03:00	2,40	1,88	0,52	0,00	1									0,84	0,84
	04:00	2,40	1,82	0,58	0,00	1									0,84	0,84
	05:00	2,39	1,96	0,43	0,00	1									0,84	0,84
	06:00	2,49	2,23	0,25	0,00	1						1			0,87	0,87
	07:00	2,72	2,29	0,42	0,00	1						1			0,94	0,94
	08:00	2,96	2,54	0,41	0,00	1						1			0,98	0,98
	09:00	3,17	2,78	0,24	0,15	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,24	2,72	0,12	0,41	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,39	2,79	0,19	0,41	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,38	2,49	0,30	0,60	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,31	2,35	0,36	0,60	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,26	1,83	0,31	1,13	1									0,96	0,96
	15:00	3,14	1,82	0,31	1,01	1									0,98	0,98
	16:00	3,06	1,87	0,38	0,81	1									0,98	0,98
	17:00	3,17	2,74	0,38	0,05	1						1			0,98	0,98
	18:00	3,38	2,89	0,49	0,00	1			1			1			0,99	0,99
19:00	3,71	2,73	0,98	0,00	1			1			1			0,99	0,99	
20:00	3,86	2,93	0,93	0,00	1			1						0,99	0,99	
21:00	3,72	2,89	0,82	0,00	1			1						0,99	0,99	
22:00	3,42	2,71	0,71	0,00	1			1						0,99	0,99	
23:00	3,09	2,50	0,59	0,01	1			1			1			0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 01:10 - 01:57 έγινε πλύση της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης