

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,15	4,63	0,52	1	1				0,85	0,82
	01:00	4,90	4,36	0,54		1			1	0,64	0,44
	02:00	4,74	4,15	0,59	1				1	0,65	0,27
	03:00	4,61	3,98	0,63		1			1	0,89	0,90
	04:00	4,60	3,84	0,76		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,77	3,95	0,82		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,31	4,51	0,80		1			2	0,95	0,95
	07:00	5,79	5,01	0,79		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,10	5,23	0,86		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,12	5,23	0,89		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,94	5,15	0,79	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,02	5,28	0,74	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,24	5,51	0,73	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,37	5,55	0,81	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,12	5,37	0,76	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,94	5,09	0,84	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,96	5,20	0,76	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,37	5,61	0,76	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,95	6,17	0,78	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,62	6,89	0,73	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,42	6,72	0,70	1	1				0,91	0,95
	21:00	6,89	6,10	0,79	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,37	5,62	0,76	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,74	4,98	0,77	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 01:00 με 03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης