

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 27/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	7,76	7,69	0,07		1	1			1	2,65
	01:00	7,32	7,23	0,09		1	1				2,65
	02:00	6,84	6,74	0,11		1	1				2,65
	03:00	6,77	6,62	0,14		1	1				2,65
	04:00	6,74	6,55	0,19		1	1				2,65
	05:00	6,36	6,18	0,18		1	1				2,65
	06:00	6,59	6,45	0,14		1	1				2,65
	07:00	6,99	6,91	0,08		1	1				2,65
	08:00	7,65	7,64	0,01		1	1			1	2,65
	09:00	7,96	7,91	0,05		1	1			2	2,65
	10:00	8,21	8,11	0,10		1	1			2	2,65
	11:00	8,30	8,24	0,06		1	1			2	2,65
	12:00	8,73	8,71	0,02		1	1			2	2,65
	13:00	8,20	8,15	0,05		1	1			2	2,65
	14:00	8,93	8,80	0,13		1	1			2	2,65
	15:00	8,77	8,67	0,10		1	1			2	2,65
	16:00	8,59	8,59	0,00		1	1			2	2,65
	17:00	8,88	8,88	0,00		1	1			2	2,65
	18:00	9,20	9,20	0,00		1	1			3	2,65
	19:00	9,84	9,84	0,00		1	1			3	2,65
	20:00	9,85	9,85	0,00		1	1			4	2,65
	21:00	8,95	8,95	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	8,31	8,31	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	7,58	7,58	0,00		1	1			1	2,65
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											