

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 28/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	7,11	7,11	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,65	6,56	0,09		1	1				2,65
	02:00	6,43	6,34	0,09		1	1				2,65
	03:00	5,97	5,91	0,07		1	1				2,65
	04:00	6,01	6,01	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,01	6,01	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,16	6,16	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,14	6,14	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,31	6,31	0,00		1	1				2,65
	09:00	6,94	6,94	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,36	7,36	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,51	7,51	0,00		1	1			1	2,65
	12:00	7,87	7,87	0,00		1	1			1	2,65
	13:00	8,11	8,11	0,00		1	1			1	2,65
	14:00	7,99	7,99	0,00		1	1			1	2,65
	15:00	7,80	7,80	0,00		1	1			1	2,65
	16:00	7,90	7,90	0,00		1	1			1	2,65
	17:00	8,14	8,14	0,00		1	1			1	2,65
	18:00	8,34	8,34	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	8,67	8,49	0,19		1	1			2	2,65
	20:00	8,47	8,36	0,11		1	1			2	2,65
	21:00	8,31	8,27	0,04		1	1			2	2,65
	22:00	7,73	7,72	0,01		1	1			1	2,65
	23:00	7,15	7,15	0,00		1	1				2,65
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											