

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 29/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	6,64	6,64	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,22	6,22	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,81	5,81	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,66	5,66	0,00		1	1			1	2,65
	05:00	5,57	5,57	0,00			1			3	2,65
	06:00	5,76	5,76	0,00			1			3	2,65
	07:00	6,03	6,03	0,00			1			4	2,65
	08:00	6,50	6,50	0,00			1			4	2,65
	09:00	6,94	6,94	0,00			1			4	2,65
	10:00	7,32	7,32	0,00			1			5	2,65
	11:00	7,23	7,23	0,00			1			5	2,65
	12:00	7,79	7,79	0,00			1			5	2,65
	13:00	7,61	7,61	0,00			1			6	2,65
	14:00	7,66	7,66	0,00		1	1			3	2,65
	15:00	7,68	7,45	0,23		1	1			1	2,65
	16:00	7,88	7,07	0,81		1	1				2,65
	17:00	8,11	7,13	0,98		1	1				2,65
	18:00	8,50	7,21	1,29		1	1				2,65
	19:00	8,90	7,24	1,65		1	1				2,65
	20:00	9,01	6,92	2,09		1	1				2,65
	21:00	8,73	6,63	2,10		1	1				2,65
	22:00	8,94	7,03	1,91		1	1				2,65
	23:00	8,22	6,24	1,98		1	1				2,65
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											