

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024 | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 1,97 | 1,36 | 0,61 | | 1 | 1 | | | | | 0,69 | 0,69 | |
| | 01:00 | 1,86 | 1,39 | 0,46 | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,65 | |
| | 02:00 | 1,82 | 1,53 | 0,29 | | 1 | 1 | | | | | 0,64 | 0,64 | |
| | 03:00 | 1,81 | 1,50 | 0,31 | | 1 | 1 | | | | | 0,63 | 0,63 | |
| | 04:00 | 1,87 | 1,44 | 0,43 | 1 | 1 | | | | | | 0,65 | 0,65 | |
| | 05:00 | 1,85 | 1,35 | 0,50 | 1 | 1 | | | | | | 0,65 | 0,65 | |
| | 06:00 | 1,91 | 1,33 | 0,58 | 1 | 1 | | | | | | 0,67 | 0,67 | |
| | 07:00 | 2,10 | 1,53 | 0,57 | 1 | 1 | | | | | | 0,73 | 0,71 | |
| | 08:00 | 2,29 | 1,89 | 0,40 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,68 | 0,66 |
| | 09:00 | 2,49 | 2,10 | 0,39 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,81 | 0,80 |
| | 10:00 | 2,48 | 2,06 | 0,41 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,83 | 0,80 |
| | 11:00 | 2,29 | 1,85 | 0,44 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,62 | 0,62 |
| | 12:00 | 2,43 | 2,31 | 0,12 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,76 | 0,75 |
| | 13:00 | 2,36 | 2,20 | 0,16 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,69 | 0,68 |
| | 14:00 | 2,35 | 1,96 | 0,39 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,69 | 0,68 |
| | 15:00 | 2,39 | 1,79 | 0,60 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,70 | 0,71 |
| | 16:00 | 2,45 | 2,33 | 0,11 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,76 | 0,76 |
| | 17:00 | 2,57 | 2,55 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,87 | 0,86 |
| | 18:00 | 2,61 | 2,16 | 0,45 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,90 | 0,91 |
| | 19:00 | 2,78 | 2,31 | 0,47 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,96 | 0,97 |
| 20:00 | 2,77 | 2,71 | 0,06 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| 21:00 | 2,65 | 2,56 | 0,09 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,93 | 0,92 | |
| 22:00 | 2,46 | 2,44 | 0,03 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| 23:00 | 2,21 | 2,21 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,55 | 0,54 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης