

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000			
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	12,96	9,15	3,80	1				1		4,55	
		01:00	12,19	9,02	3,18	1				1		4,26	
		02:00	11,63	8,50	3,14	1				1		4,07	
		03:00	11,35	8,35	3,01	1				1		3,98	
		04:00	11,21	8,42	2,79	1				1		3,87	
		05:00	11,51	8,25	3,26	1				1		4,01	
		06:00	12,46	9,17	3,28	1				1		4,35	
		07:00	13,62	10,21	3,41	1				1		4,76	
		08:00	14,98	11,17	3,81	1				1	1	4,83	
		09:00	15,30	11,65	3,65	1				1	1	4,89	
		10:00	15,20	11,65	3,55	1				1	1	4,76	
		11:00	15,26	12,29	2,97	1				1	1	4,83	
		12:00	15,46	13,10	2,36	1				1	1	5,04	
		13:00	15,73	12,42	3,31	1				1	1	5,28	
		14:00	15,27	12,43	2,84	1				1	1	4,82	
		15:00	14,56	12,02	2,54	1				1	1	3,80	
		16:00	14,92	12,73	2,19					1	1	1	2,45
		17:00	16,17	13,50	2,67					1	1	1	3,66
		18:00	17,97	16,35	1,62					1	1	1	5,46
		19:00	19,47	17,90	1,57					1	1	1	6,77
		20:00	19,05	17,79	1,27					1	1	1	6,58
		21:00	17,46	16,32	1,15					1	1	1	5,04
		22:00	15,95	14,59	1,36					1	1	1	3,59
		23:00	14,52	13,46	1,05					1	1	1	2,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης