

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|--------|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | | |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 13,24 | 13,14 | 0,10 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1,82 | |
| | 01:00 | 12,23 | 12,12 | 0,12 | | 0 | | | 1 | 1 | 2,96 | |
| | 02:00 | 11,69 | 11,61 | 0,07 | | 0 | | | 1 | 1 | 2,42 | |
| | 03:00 | 11,29 | 10,82 | 0,47 | | 0 | | | 1 | 1 | 1,99 | |
| | 04:00 | 11,17 | 10,78 | 0,39 | | 0 | | | 1 | 1 | 1,88 | |
| | 05:00 | 11,21 | 10,99 | 0,22 | | 0 | | | 1 | 1 | 1,93 | |
| | 06:00 | 11,81 | 11,66 | 0,15 | | 0 | | | 1 | 1 | 2,50 | |
| | 07:00 | 12,52 | 12,51 | 0,02 | | 0 | | | 1 | 1 | 3,15 | |
| | 08:00 | 13,55 | 13,55 | 0,00 | 1 | 0 | | | | | 1 | 3,22 |
| | 09:00 | 14,23 | 14,23 | 0,00 | 1 | 0 | | | | | 1 | 2,93 |
| | 10:00 | 14,52 | 14,52 | 0,00 | 1 | 0 | | | | | 1 | 2,94 |
| | 11:00 | 14,82 | 14,82 | 0,00 | 1 | 0 | | | | | 1 | 4,53 |
| | 12:00 | 15,01 | 15,01 | 0,00 | 1 | 0 | | | | | 1 | 4,72 |
| | 13:00 | 14,92 | 14,89 | 0,02 | 1 | 0 | | | | | 1 | 4,66 |
| | 14:00 | 14,05 | 14,02 | 0,02 | 1 | 0 | | | | | 1 | 3,79 |
| | 15:00 | 13,32 | 13,26 | 0,06 | 1 | 0 | | | | | 1 | 3,06 |
| | 16:00 | 13,58 | 13,52 | 0,06 | 1 | 0 | | | | | 1 | 3,29 |
| | 17:00 | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | | | 1 | 4,44 |
| | 18:00 | 16,65 | 16,65 | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,24 |
| | 19:00 | 18,37 | 18,35 | 0,03 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,90 |
| | 20:00 | 18,19 | 18,19 | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,81 |
| | 21:00 | 16,86 | 16,85 | 0,01 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,49 |
| | 22:00 | 15,54 | 15,54 | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,67 |
| | 23:00 | 14,14 | 13,95 | 0,19 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,73 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης