

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/9/24 0:00	107,45	97,38	10,07	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1				1		32,22	32,20
27/9/24 1:00	101,19	92,39	8,80	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1				1		30,34	30,30
27/9/24 2:00	96,91	86,65	10,25	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1				1		28,59	28,59
27/9/24 3:00	95,29	84,11	11,18	0,00	1	1		1	1							0	1		1				1		28,54	28,54
27/9/24 4:00	95,33	84,04	11,29	0,00	1	1		1	1							0	1		1				1		28,58	28,54
27/9/24 5:00	98,99	86,74	12,24	0,00	1	1		1	1							0	1		1				1		29,64	29,66
27/9/24 6:00	107,75	94,56	13,19	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1				1		32,24	32,23
27/9/24 7:00	121,28	104,89	15,50	0,89	1	1		1	1							8	1	1	1				1		36,18	36,23
27/9/24 8:00	136,04	115,85	13,91	6,28	1	1		1	1							17	1	1	1	1			1		40,58	40,66
27/9/24 9:00	148,35	125,19	11,16	11,99	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1			1		44,40	44,41
27/9/24 10:00	155,05	131,24	7,57	16,24	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1			1		46,44	46,46
27/9/24 11:00	156,88	132,30	6,02	18,56	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1			1		46,98	46,99
27/9/24 12:00	159,40	134,60	4,93	19,88	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1	1			1		47,69	47,69
27/9/24 13:00	163,12	135,80	7,70	19,62	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1	1			1		48,50	48,51
27/9/24 14:00	162,73	134,97	8,15	19,61	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1		1	1		48,41	48,37
27/9/24 15:00	157,72	131,37	9,13	17,22	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1	1		47,16	47,17
27/9/24 16:00	156,70	131,35	11,52	13,83	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1	1		46,88	46,88
27/9/24 17:00	157,85	137,16	12,46	8,23	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1	1		47,21	47,22
27/9/24 18:00	158,67	142,27	15,03	1,36	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1	1		47,39	47,39
27/9/24 19:00	162,21	145,09	17,07	0,05	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1	1	1	1		48,36	48,38
27/9/24 20:00	156,29	140,94	15,34	0,00	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1	1	1	1		46,91	46,87
27/9/24 21:00	143,39	131,15	12,24	0,00	1	1		1	1				1			9	1	1	1	1	1	1	1		43,16	43,05
27/9/24 22:00	129,45	119,39	10,05	0,00	1	1		1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	1		38,87	38,81
27/9/24 23:00	117,74	109,43	8,31	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1	1	1	1	1		34,30	34,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Μείωση παραγωγής από ΘΗΣ με αίτημα σταθμού λόγω εργασιών (00:00-15:00).