

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4		DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7	H/Z ENOIK
28/9/24 0:00	109,13	101,37	7,76	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1	1	1			31,85	31,77
28/9/24 1:00	103,42	93,86	9,56	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1	1	1			29,85	29,80
28/9/24 2:00	99,56	89,93	9,63	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			29,91	29,87
28/9/24 3:00	97,03	87,99	9,04	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			28,81	28,75
28/9/24 4:00	96,25	88,31	7,94	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			27,97	27,88
28/9/24 5:00	99,76	90,98	8,78	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			29,82	29,85
28/9/24 6:00	106,94	96,43	10,51	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1	1		31,57	31,64
28/9/24 7:00	117,62	108,48	8,24	0,90	1	1		1	1						8		1	1	1		1	1			35,05	35,11
28/9/24 8:00	132,21	118,01	8,31	5,88	1	1		1	1						15		1	1	1		1	1			39,48	39,55
28/9/24 9:00	144,32	126,73	7,93	9,65	1	1		1	1						17		1	1	1	1	1	1	1		43,13	43,22
28/9/24 10:00	150,19	128,53	8,03	13,63	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		44,94	45,03
28/9/24 11:00	152,64	128,23	7,95	16,46	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		45,87	45,81
28/9/24 12:00	155,34	129,28	8,10	17,96	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		46,47	46,51
28/9/24 13:00	159,62	130,29	10,09	19,23	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		47,74	47,73
28/9/24 14:00	158,53	125,55	13,68	19,30	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		47,49	47,41
28/9/24 15:00	154,34	123,11	13,64	17,59	1	1		1	1						17			1	1	1	1	1	1		46,19	46,20
28/9/24 16:00	153,12	123,27	15,74	14,12	1	1		1	1						17			1	1	1	1	1	1		45,83	45,84
28/9/24 17:00	153,31	129,51	15,54	8,26	1	1		1	1						17			1	1	1	1	1	1		45,90	45,90
28/9/24 18:00	153,45	137,80	14,53	1,12	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		45,82	45,85
28/9/24 19:00	157,63	140,77	16,86	0,01	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		47,14	47,18
28/9/24 20:00	150,94	134,58	16,36	0,00	1	1		1	1						17	1		1	1	1	1	1	1		45,34	45,30
28/9/24 21:00	140,79	123,37	17,41	0,00	1	1		1	1						12	1		1	1	1	1	1	1		42,16	42,15
28/9/24 22:00	129,16	105,51	23,65	0,00	1	1		1	1						1	1		1	1	1	1	1	1		41,97	38,73
28/9/24 23:00	118,46	92,76	25,70	0,00	1	1		1	1						0			1	1	1	1	1	1		45,35	35,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Μετρήσεις καυσαερίων στην D4 ΘΗΣ (10:00-16:00)