

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK
29/9/24 0:00	110,08	86,32	23,77	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1	1	41,49	33,03
29/9/24 1:00	104,47	79,80	24,67	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1	1	41,38	31,28
29/9/24 2:00	100,55	75,78	24,77	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1		40,97	30,13
29/9/24 3:00	97,89	71,46	26,42	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1		40,91	29,35
29/9/24 4:00	97,74	70,73	27,00	0,00	1	1		1	1							0			1	1	1		1		36,84	29,29
29/9/24 5:00	100,90	73,35	27,55	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1		40,26	30,26
29/9/24 6:00	106,98	81,50	25,48	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1	1	41,36	32,07
29/9/24 7:00	115,16	89,70	24,66	0,81	1	1		1	1							0			1	1			1	1	38,95	34,46
29/9/24 8:00	127,46	98,40	22,18	6,88	1	1		1	1							0			1	1	1		1	1	38,65	38,19
29/9/24 9:00	138,75	106,25	19,71	12,79	1	1		1	1							0			1	1	1	1	1	1	41,48	41,52
29/9/24 10:00	144,41	108,41	19,12	16,89	1	1		1	1						5			1	1	1	1	1	1	1	43,28	43,27
29/9/24 11:00	146,91	104,81	22,49	19,61	1	1		1	1						6			1	1	1	1	1	1	1	44,51	44,03
29/9/24 12:00	149,58	103,48	25,18	20,92	1	1		1	1						6			1	1	1	1	1	1	1	45,95	44,80
29/9/24 13:00	152,86	106,16	25,67	21,03	1	1		1	1						6			1	1	1	1	1	1	1	46,36	45,81
29/9/24 14:00	150,39	109,50	21,22	19,67	1	1		1	1						7			1	1	1	1	1	1	1	45,24	45,12
29/9/24 15:00	144,66	112,28	14,71	17,66	1	1		1	1						7			1	1	1	1	1	1	1	43,33	43,33
29/9/24 16:00	144,50	119,63	11,11	13,76	1	1		1	1						7			1	1	1	1	1	1	1	43,32	43,28
29/9/24 17:00	145,63	127,89	10,25	7,49	1	1			1						8	1		1	1	1	1	1	1	1	43,63	43,68
29/9/24 18:00	147,74	133,55	12,96	1,24	1	1			1						8	1		1	1	1	1	1	1	1	44,25	44,29
29/9/24 19:00	152,17	139,61	12,55	0,00	1	1			1						3	1		1	1	1	1	1	1	1	45,89	45,90
29/9/24 20:00	149,19	139,28	9,91	0,00	1	1			1						2	1		1	1	1	1	1	1	1	44,74	44,73
29/9/24 21:00	139,62	131,74	7,88	0,00	1	1			1						0	1		1	1	1	1	1	1	1	41,88	41,85
29/9/24 22:00	127,96	117,98	9,98	0,00	1	1			1						0	1		1	1	1	1	1	1	1	38,38	38,33
29/9/24 23:00	117,40	105,32	12,07	0,00	1	1			1						0	1		1	1	1	1	1	1	1	35,86	35,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Μετρήσεις καυσασερίων D5 ΘΗΣ (10:00-16:00).