

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 27/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,74	2,03	0,71	0,00	1					1				0,96	0,96
	01:00	2,57	1,96	0,61	0,00	1					1				0,90	0,90
	02:00	2,45	1,90	0,55	0,00	1									0,86	0,86
	03:00	2,40	1,95	0,45	0,00	1									0,84	0,84
	04:00	2,33	1,90	0,43	0,00	1									0,81	0,82
	05:00	2,37	1,73	0,64	0,00	1									0,83	0,83
	06:00	2,49	1,84	0,64	0,00	1									0,87	0,87
	07:00	2,77	2,10	0,67	0,00	1						1			0,96	0,96
	08:00	2,99	2,22	0,76	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,10	2,49	0,60	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,25	2,17	0,55	0,53	1						1			0,98	0,98
	11:00	3,36	2,18	0,58	0,61	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,33	1,75	0,59	0,99	1									0,98	0,98
	13:00	3,45	1,87	0,58	1,01	1									0,99	0,99
	14:00	3,33	1,80	0,53	1,01	1									0,99	0,99
	15:00	3,14	1,60	0,53	1,01	1									0,99	0,99
	16:00	3,08	1,73	0,54	0,81	1									0,99	0,99
	17:00	3,19	2,50	0,65	0,04	1						1			0,99	0,99
18:00	3,51	3,09	0,42	0,00	1			1			1			0,99	0,99	
19:00	3,87	3,45	0,42	0,00	1			1						0,99	0,99	
20:00	4,00	3,50	0,50	0,00	1			1						0,99	0,99	
21:00	3,68	3,37	0,31	0,00	1			1						0,99	0,99	
22:00	3,33	3,04	0,29	0,00	1			1						0,99	0,99	
23:00	3,16	2,91	0,26	0,00	1			1						0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης