

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 28/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,92	2,63	0,29	0,00	1		1							0,97	0,97
	01:00	2,65	2,40	0,25	0,00	1					1				0,93	0,93
	02:00	2,50	2,31	0,19	0,00	1					1				0,87	0,87
	03:00	2,40	2,23	0,17	0,00	1				1					0,84	0,84
	04:00	2,39	2,20	0,20	0,00	1				1					0,83	0,83
	05:00	2,41	2,17	0,24	0,00	1				1					0,84	0,84
	06:00	2,53	2,22	0,31	0,00	1				1					0,88	0,88
	07:00	2,62	2,43	0,18	0,00	1				1					0,90	0,91
	08:00	2,83	2,64	0,19	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	09:00	3,17	2,96	0,22	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,20	2,62	0,06	0,52	1					1				0,95	0,96
	11:00	3,33	2,52	0,01	0,80	1					1				0,98	0,97
	12:00	3,33	2,46	0,08	0,80	1					1				0,97	0,97
	13:00	3,46	2,57	0,09	0,80	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,41	2,31	0,30	0,81	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,18	2,08	0,29	0,80	1					1				0,92	0,92
	16:00	3,04	2,23	0,40	0,41	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,24	2,69	0,53	0,02	1					1				0,99	0,99
18:00	3,49	2,99	0,49	0,00	1			1						0,98	0,98	
19:00	3,77	3,23	0,54	0,00	1			1						0,99	0,99	
20:00	3,81	3,28	0,53	0,00	1			1						0,99	0,99	
21:00	3,53	3,06	0,48	0,00	1			1						0,99	0,99	
22:00	3,31	2,81	0,49	0,00	1			1						0,99	0,99	
23:00	3,09	2,61	0,48	0,00	1			1						0,98	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης