

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 29/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,73	2,22	0,51	0,00	1					1				0,95	0,96
	01:00	2,57	2,00	0,56	0,01	1					1				0,90	0,90
	02:00	2,47	1,95	0,51	0,00	1					1				0,86	0,86
	03:00	2,42	1,90	0,51	0,01	1				1					0,84	0,84
	04:00	2,41	2,15	0,26	0,00	1				1					0,84	0,84
	05:00	2,40	2,26	0,14	0,00	1					1				0,84	0,84
	06:00	2,44	2,41	0,03	0,00	1					1				0,85	0,85
	07:00	2,59	2,59	0,00	0,00	1					1	1			0,90	0,90
	08:00	2,77	2,77	0,00	0,00	1						1			0,96	0,96
	09:00	3,00	2,65	0,00	0,35	1						1			0,98	0,98
	10:00	3,16	2,56	0,00	0,60	1						1			0,98	0,98
	11:00	3,28	2,48	0,00	0,80	1						1			0,96	0,96
	12:00	3,39	2,59	0,00	0,80	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,41	2,61	0,00	0,81	1						1			0,98	0,98
	14:00	3,29	2,48	0,00	0,81	1						1			0,97	0,97
	15:00	3,09	2,26	0,02	0,81	1						1			0,87	0,87
	16:00	3,08	3,04	0,00	0,04	1			1			1			0,97	0,98
	17:00	3,22	3,20	0,01	0,01	1			1						0,99	0,99
	18:00	3,45	3,44	0,00	0,00	1			1						0,99	0,99
	19:00	3,68	3,68	0,00	0,00	1			1			1			0,99	0,99
20:00	3,81	3,81	0,00	0,00	1			1			1			0,99	0,99	
21:00	3,55	3,39	0,16	0,00	1			1			1			0,98	0,98	
22:00	3,31	2,85	0,46	0,00	1			1						0,99	0,99	
23:00	3,12	2,56	0,56	0,00	1			1			1			0,60	0,90	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 23:00 -24:00 έγινε πλήση της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης