| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 23,100 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,200 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Α/Σ G7 | Α/Σ G32 | Α/Σ G33 | /Σ Ενοικ | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | | |
| Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 51,78 | 51,37 | 0,16 | 0,16 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 12,82 | 12,82 |
| | 01:00 | 48,63 | 48,10 | 0,16 | 0,16 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 11,25 | 11,25 |
| | 02:00 | 46,67 | 46,16 | 0,16 | 0,16 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 10,80 | 10,80 |
| | 03:00 | 44,88 | 42,20 | 0,16 | 0,16 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 9,86 | 9,86 |
| | 04:00 | 44,00 | 37,75 | 0,17 | 0,17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 9,65 | 9,65 |
| | 05:00 | 47,05 | 37,16 | 0,18 | 0,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 11,43 | 11,43 |
| | 06:00 | 51,28 | 39,67 | 0,24 | 0,24 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 14,29 | 14,29 |
| | 07:00 | 57,21 | 45,27 | 0,38 | 0,38 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,17 | 15,17 |
| | 08:00 | 60,52 | 48,57 | 0,30 | 0,30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 09:00 | 62,80 | 49,81 | 0,52 | 0,52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 10:00 | 61,90 | 49,62 | 0,66 | 0,66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 11:00 | 60,85 | 49,75 | 0,57 | 0,57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 12:00 | 60,30 | 50,05 | 0,61 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 13:00 | 61,12 | 50,27 | 0,80 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 14:00 | 59,31 | 47,38 | 0,63 | 0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,19 |
| | 15:00 | 57,17 | 44,70 | 0,62 | 0,62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,19 | 15,17 |
| | 16:00 | 57,82 | 45,04 | 0,72 | 0,72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,17 | 15,18 |
| | 17:00 | 62,23 | 48,56 | 0,74 | 0,74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 18:00 | 67,87 | 54,22 | 0,69 | 0,69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,20 | 15,20 |
| | 19:00 | 72,59 | 58,72 | 0,65 | 0,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 15,20 | 15,20 |
| | 20:00 | 71,17 | 57,54 | 0,58 | 0,58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 15,20 | 15,20 |
| | 21:00 | 65,16 | 53,41 | 0,54 | 0,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 15,20 | 15,20 |
| | 22:00 | 58,01 | 47,22 | 0,53 | 0,53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 15,01 | 14,89 |
| | 23:00 | 52,21 | 43,18 | 0,47 | 0,47 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 14,14 | 14,04 |

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης