

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,01	22,32	0,69		1	1		1	1					1,54	1,73
	01:00	21,41	20,54	0,87		1	1		1	1					4,22	4,20
	02:00	20,63	20,11	0,52		1	1		1	1					3,18	3,14
	03:00	19,87	19,53	0,34		1	1		1	1					2,44	2,40
	04:00	20,05	19,45	0,61		1	1		1	1					2,49	2,51
	05:00	20,50	19,57	0,93		1	1		1	1					2,86	2,87
	06:00	22,40	20,80	1,60		1	1		1	1					4,52	4,54
	07:00	24,80	22,67	2,12		1	1		1	1					5,81	5,77
	08:00	26,32	23,18	3,14	1	1	1		1	1					6,09	6,16
	09:00	27,86	25,53	2,34	1	1	1		1	1				1	7,45	7,48
	10:00	28,03	25,49	2,54		1	1		1	1				3	8,17	8,15
	11:00	28,31	25,51	2,81		1	1		1	1				3	8,55	8,57
	12:00	29,40	26,95	2,45		1	1		1	1				2	8,00	7,91
	13:00	29,55	27,57	1,97		1	1		1	1	1				6,66	6,58
	14:00	27,14	24,82	2,32		1	1		1	1	1				4,16	4,11
	15:00	25,47	22,84	2,63			1		1	1	1				4,25	4,30
	16:00	25,70	23,34	2,36			1		1	1	1				4,98	5,01
	17:00	28,21	25,87	2,33			1		1	1	1				6,94	6,95
	18:00	31,64	28,70	2,93		1	1		1	1	1			1	8,14	8,17
	19:00	34,99	31,85	3,15		1	1		1	1	1			3	10,05	10,28
	20:00	34,90	32,05	2,86		1	1		1	1	1			4	10,04	10,13
	21:00	31,88	29,60	2,28		1	1		1	1	1			2	8,35	8,33
	22:00	28,76	27,42	1,34		1	1		1	1	1				6,28	6,23
	23:00	26,00	25,57	0,43			1		1	1	1				4,86	4,94

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης