

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	23,46	23,07	0,38			1		1	1	1				3,51	3,46
		01:00	22,36	22,12	0,24			1		1	1	1				3,08	3,43
		02:00	21,16	21,03	0,14			1		1		1				5,31	5,32
		03:00	20,86	20,85	0,02			1		1		1				5,10	5,08
		04:00	20,56	20,56	0,00			1		1		1				4,74	4,74
		05:00	20,87	20,87	0,00			1		1		1				5,05	5,03
		06:00	22,23	22,00	0,22			1		1		1				6,08	5,99
		07:00	23,46	23,15	0,32			1		1	1	1		1		3,79	3,95
		08:00	25,32	25,07	0,25			1		1	1	1				5,25	5,27
		09:00	26,81	26,78	0,03			1		1	1	1				6,77	6,85
		10:00	28,13	28,13	0,00			1		1	1	1				7,05	7,04
		11:00	29,08	29,08	0,00		1	1		1	1	1				7,29	7,26
		12:00	29,95	29,84	0,11		1	1		1	1	1				7,61	7,59
		13:00	30,21	29,86	0,35		1	1		1	1	1				7,82	7,81
		14:00	28,45	28,06	0,39		1	1		1	1	1				6,14	6,09
		15:00	26,43	26,00	0,43		1	1		1	1	1				4,11	4,07
		16:00	26,42	25,96	0,47		1	1		1	1	1				3,93	3,98
		17:00	28,63	28,16	0,46		1	1		1	1	1				6,11	6,20
		18:00	31,33	31,00	0,32		1	1		1	1	1		1		8,47	8,48
		19:00	34,19	33,92	0,27		1	1		1	1	1		3		10,32	10,37
		20:00	33,90	33,60	0,30		1	1		1	1	1		3		10,17	10,14
		21:00	31,55	31,46	0,09		1	1		1	1	1		1		9,07	9,03
		22:00	28,77	28,71	0,06		1	1		1	1	1				6,60	6,50
		23:00	26,01	25,97	0,04			1		1	1	1				5,38	5,43

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 06:00. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:30 με 06:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης