

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,78	23,73	0,05			1		1	1	1				4,01	3,99
	01:00	22,38	22,38	0,00			1		1		1				3,62	4,05
	02:00	21,07	21,07	0,00			1		1		1				5,36	5,30
	03:00	20,66	20,66	0,00			1		1		1				4,84	4,84
	04:00	20,22	20,22	0,00			1		1		1				4,38	4,40
	05:00	20,52	20,52	0,00			1		1		1				4,69	4,69
	06:00	21,22	21,22	0,00			1		1		1				5,41	5,39
	07:00	22,14	22,14	0,00			1		1		1				5,72	5,68
	08:00	23,28	23,24	0,03			1		1	1	1				3,74	3,71
	09:00	24,12	24,06	0,05			1		1	1	1				4,06	4,08
	10:00	24,98	24,94	0,04			1		1	1	1				4,99	4,98
	11:00	25,95	25,66	0,29			1		1	1	1				5,88	5,89
	12:00	26,82	26,12	0,71			1		1	1	1				6,60	6,58
	13:00	26,35	25,47	0,88			1		1	1	1				6,11	6,08
	14:00	23,61	21,99	1,62			1		1	1	1				3,77	4,05
	15:00	22,32	20,67	1,65			1		1		1				5,83	5,84
	16:00	23,34	21,33	2,01			1		1		1				6,55	6,46
	17:00	26,83	25,59	1,24			1		1	1	1				6,11	6,12
	18:00	29,28	28,08	1,19		1	1		1	1	1				6,40	6,43
	19:00	32,27	30,77	1,50		1	1		1	1	1		1		8,95	8,97
20:00	32,90	31,28	1,62		1	1		1	1	1		2		9,18	9,15	
21:00	31,03	29,46	1,57		1	1		1	1	1				8,22	8,19	
22:00	28,36	25,96	2,40			1		1	1	1				6,40	6,37	
23:00	25,69	20,95	4,74			1		1		1				6,26	6,48	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 01:00 με 06:00 και 15:00 με 17:30. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:00 με 06:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης