

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	5,33	5,02	0,32	1			1						1,35	0,98
		01:00	5,03	4,69	0,34	1			1						1,33	1,06
		02:00	4,88	4,59	0,28				1						1,96	1,59
		03:00	4,77	4,62	0,15				1						1,84	1,48
		04:00	4,68	4,62	0,06				1						1,76	1,39
		05:00	4,81	4,53	0,28				1						1,89	1,53
		06:00	5,34	5,15	0,19	1			1						1,62	1,23
		07:00	5,75	5,68	0,07	1			1						1,77	1,40
		08:00	6,21	6,19	0,02	1			1						2,21	1,85
		09:00	6,61	6,61	0,00	1			1						2,29	1,89
		10:00	6,88	6,88	0,00	1	1		1						1,80	1,45
		11:00	6,88	6,86	0,02	1	1		1						1,80	1,45
		12:00	7,26	7,19	0,06	1	1		1						2,14	1,79
		13:00	7,23	7,16	0,08	1	1		1						2,15	1,77
		14:00	6,70	6,64	0,06	1	1		1						1,65	1,27
		15:00	6,18	6,11	0,06	1			1						1,58	1,31
		16:00	5,96	5,96	0,00	1			1						1,96	1,62
		17:00	6,36	6,36	0,00	1			1						1,74	1,04
		18:00	7,04	7,03	0,00				1	1					0,86	0,51
		19:00	7,86	7,86	0,00				1	1					1,68	1,34
	20:00	7,88	7,88	0,00				1	1					1,74	1,37	
	21:00	7,10	7,10	0,00				1	1					0,97	0,59	
	22:00	6,40	6,40	0,00				1	1					0,49	0,30	
	23:00	5,77	5,77	0,00	1				1					1,72	1,44	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης